

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ



143900, Московская область, г.Балашиха, ул.Свердлова, д.12  
тел. 521-48-51; факс 523-23-63; e-mail: ooo\_tsb@mail.ru  
ИНН 5001036552, КПП 500101001, р/счет 40702810020060337301  
в ОАО «Промсвязьбанк» г.Москва  
К/счет 30101810600000000119, БИК 044583119

## П Р И К А З

г. Балашиха

от 22.03.2010 г.

№ 39

В связи с тем, что 48,6 % тепловых сетей, эксплуатируемых ООО «Тепловые сети Балашихи», требуют замены и находятся в ветхом состоянии, во избежание серьезных аварий на системах теплоснабжения в отопительный период при понижении температуры наружного воздуха ниже  $-15^{\circ}\text{C}$ .

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С начала отопительного сезона, котельным №№ 1, 2, 3, 4, 7, 8 переходить на качественно-количественный отпуск тепла.
2. Котельные №№ 1, 2, 3, 7, 8, работающие по температурному графику  $150-70^{\circ}\text{C}$ , при достижении температуры теплоносителя в подающем трубопроводе  $120^{\circ}\text{C}$ , что соответствует  $t_{\text{н.в.}} - 15,5^{\circ}\text{C}$ , переходят на регулирование отпуска тепла увеличением расхода теплоносителя в системе отопления. При понижении температуры наружного воздуха ниже  $-15,5^{\circ}\text{C}$ , на каждые  $5^{\circ}\text{C}$  расход теплоносителя в сети увеличивается на 10% от расчетного. Максимальное увеличение расхода не должно превышать более 30% от расчетного (по наладочным данным).
3. Котельная № 4, работающая по температурному графику  $130-70^{\circ}\text{C}$ , при достижении температуры теплоносителя в подающем трубопроводе  $110^{\circ}\text{C}$ , что соответствует  $t_{\text{н.в.}} - 17,5^{\circ}\text{C}$ , переходит на регулирование отпуска тепла увеличением расхода теплоносителя в системе отопления. При понижении температуры наружного воздуха ниже  $-17,5^{\circ}\text{C}$  на каждые  $5^{\circ}\text{C}$  расход теплоносителя в сети увеличивается на 10% от расчетного. Максимальное увеличение расхода не должно превышать более 25% от расчетного (по наладочным данным).
4. Данный приказ довести до сведения под роспись начальникам ПЭС в части их касающейся.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного инженера Никитина Н.Е.

Генеральный директор

А.Н. СЛЕПОВ