

Утверждаю
Генеральный директор ООО «ТСБ»
С.В. Хоменко/



2023г.

**Температурный график качественного регулирования котельной «Ерино»
на отопительный период 2023-2024 гг.**

<i>Температура наружного воздуха, °С</i>	<i>Температура теплоносителя в подающей линии тепловой сети, °С</i>	<i>Температура теплоносителя в обратной линии тепловой сети, °С</i>
+10	65	56
+8	65	56
+6	65	55
+4	65	55
+2	65	54
0	65	54
-2	65	54
-4	65	53
-6	70	53
-8	70	52
-10	70	51
-12	70	51
-14	70	51
-16	74	53
-18	76	54
-20	79	56
-22	82	57
-24	85	59
-26	87	60

1). Котельной «Ерино» поддерживать расход в подающей линии тепловой сети 445 м³/час при перепаде на выходе из источника 35 м.в.ст.

2). Допускается отклонение от графика температур в подающей линии тепловой сети ± (плюс - минус)3°С. Рост и снижение температуры теплоносителя в тепловой сети принимается из условия изменения значения напряжения в стальном трубопроводе на величину не более 2 МПа за один час.

Начальник котельной

М.Г. Филянин